

高機能消防指令センター構成機器一覧表 (R 8)

項目番号	整備年	保守内容	装置名	数量	単位	設置場所	実装 (ラック等)	メーカー	品番	定期点検
1 指令装置										
			(1)指令台							
R7	24H	ア 指令台		4	台					
R7	24H	音声制御部				指令情報課	指令台1 (主席)	NEC	SN1800 VO1CM1	
R7	24H	音声制御部				指令情報課	指令台1 (副席)	NEC	SN1800 VO1CM1	
R7	24H	音声制御部				指令情報課	指令台2 (主席)	NEC	SN1800 VO1CM1	
R7	24H	音声制御部				指令情報課	指令台2 (副席)	NEC	SN1800 VO1CM1	
R7	24H	通信キー盤面部				指令情報課	指令台1 (主席)	NEC	SN4092 KOPM-B	
R7	24H	通信キー盤面部				指令情報課	指令台1 (副席)	NEC	SN4092 KOPM-B	
R7	24H	通信キー盤面部				指令情報課	指令台2 (主席)	NEC	SN4092 KOPM-B	
R7	24H	通信キー盤面部				指令情報課	指令台2 (副席)	NEC	SN4092 KOPM-B	
R7	24H	タッチパネル				指令情報課	指令台1 (主席)	NEC	TOUCH PANEL 12.1 MB2	
R7	24H	タッチパネル				指令情報課	指令台1 (副席)	NEC	TOUCH PANEL 12.1 MB2	
R7	24H	タッチパネル				指令情報課	指令台2 (主席)	NEC	TOUCH PANEL 12.1 MB2	
R7	24H	タッチパネル				指令情報課	指令台2 (副席)	NEC	TOUCH PANEL 12.1 MB2	
R7	スポット	タッチペン		4	式			EIZO		
R7	スポット	ヘッドセット		18	式	指令情報課	指令台 (主・副・指)	東栄	LSHP-(S)	
R7	スポット	パトライト		2	台	指令情報課	指令台 (主席)	PATLITE	PHE-3FB3	
R7	スポット	パトライト		2	台	指令情報課	指令台 (副席)	PATLITE	PHE-3FB3	
R7	スポット	ディスプレイアーム		3	脚	指令情報課	指令台 (主席)	日本ファームサービス		
R7	スポット	ディスプレイアーム		3	脚	指令情報課	指令台 (副席)	日本ファームサービス		
H17	スポット	仮眠室ブザー		1	式	指令情報課	周辺機器	OMRON		
H17	スポット	仮眠室ブザー		1	式	指令情報課	周辺機器	OMRON		
H17	スポット	仮眠室ブザー		4	式	指令情報課	周辺機器	PATLITE		
H28	スポット	呼出ブザー①		1	式	東消防署	1F事務所 天井	PATLITE		
H28	スポット	呼出ブザー②		1	式	東消防署	1F廊下 天井	PATLITE		
H28	スポット	呼出ブザー①		1	式	池田分署	1F事務所 天井	PATLITE		
H28	スポット	呼出ブザー②		1	式	池田分署	1F廊下 天井	PATLITE		
H28	スポット	呼出ブザー①		1	式	南消防署	1F事務所 天井	PATLITE		
H28	スポット	呼出ブザー②		1	式	南消防署	1F廊下 天井	PATLITE		
H28	スポット	呼出ブザー①		1	式	河野分署	1F事務所 天井	PATLITE		
H28	スポット	呼出ブザー②		1	式	河野分署	1F廊下 天井	PATLITE		
		(1)-2指令台サーバ								
R7	スポット	指令台メンテナンスサーバ		1	台	通信機械室	ラック SV収容架①-2	NEC	Express5800/R110m-1	
R7	スポット	ディスプレイ (コンソールユニット)		1	台	通信機械室	ラック SV収容架①-2	NEC	N8143-144	
R7	スポット	拡張台		3	台	指令情報課				
		(2)自動出動指定装置								
R7	24H	ア 自動出場指定装置 (制御処理装置)		2	式	指令情報課				
R7	24H	イ 自動出場指定装置 (端末)		2	台	指令情報課	指令台1、2	NEC	FC-P32K-L2	
R7	スポット	ウ タッチディスプレイ		2	台	指令情報課	指令台1、2	EIZO	FDF2382WT-A	
		(3)多目的情報装置								
R7	24H	ア 多目的情報装置 (端末)		2	台	指令情報課	指令台1、2	NEC	FC-P32K-L2	
R7	スポット	イ タッチディスプレイ		2	台	指令情報課	指令台1、2	EIZO	FDF2382WT-A	
		(4)受付補助情報装置								
R7	24H	ア 受付補助情報装置 (端末)		2	台	指令情報課	指令台1、2	NEC	FC-P32K-L2	
R7	スポット	イ タッチディスプレイ		2	台	指令情報課	指令台1、2	EIZO	FDF2382WT-A	
		(5)地図等検索装置								
R7	24H	ア 地図等検索装置 (端末)		2	台	指令情報課	指令台1、2	NEC	FC-P32K-L2	
R7	スポット	イ タッチディスプレイ		2	台	指令情報課	指令台1、2	EIZO	FDF2382WT-A	
		(6)データメンテナンス装置								
R7	8H	ア データメンテナンス装置 (端末)		1	台	指令情報課	メンテナンス用卓	NEC	FC-P32K-L2	
R7	スポット	イ ディスプレイ		1	台	指令情報課	メンテナンス用卓	NEC	FDF2382WT-A	
		(7)情報共有メンテナンスシステム								
R7	スポット	ア Webサーバ		1	台	通信機械室		NEC		
R7	スポット	(8)長時間録音装置		1	台	通信機械室	フロア内	NEC	VR-755	
R7	24H	(9)非常用指令設備		1	台	通信機械室	フロア内	NEC	NEFAST SV95	
R7	24H	2灯式表示盤		1	台	指令情報課	フロア内	NEC	SN434 DSPPF	
R7	24H	(10)指令制御装置		1	式	通信機械室	フロア内	NEC	NEFAST SV95	
R7	24H	保守コンソール		1	台	通信機械室	フロア内	NEC	PC-VKM47XZQK	
R7	24H	保守プリンタ		1	台	通信機械室	フロア内	NEC	PR-L5350	
R7	24H	2灯式表示盤		1	台	指令情報課	フロア内	NEC	SN434 DSPPF	
R7	スポット	指令台メンテナンスサーバ (指令制御装置に含む)		1	台	指令情報課				
R7	スポット	携帯電話・IP電話受付装置 (指令制御装置に含む)		1	式	通信機械室	フロア内			
R7	スポット	補助受付電話機 (指令制御装置に含む)		4	台	指令情報課	指令台	NEC	ITZ-32DLK(WH)TEL	
H28	スポット	(11)プリンタ		1	式	指令情報課	プリンタ置台	NEC	PR-L8450N	
H28	スポット	(12)カラープリンタ		1	台	指令情報課	プリンタ置台	NEC	PR-L2900C	
H28	スポット	(13)スキャナ		1	式	指令情報課	プリンタ置台	エプソン	THY-07L105219	
R7	スポット	(14)署所端末装置		5	台					
R7	スポット	署所端末装置				中消防署	19インチラック横	NEC	SN580 DRTI-A	
R7	スポット	署所端末装置				東消防署	1F事務所 カウンター上	NEC	SN580 DRTI-A	
R7	スポット	署所端末装置				池田分署	1F事務所	NEC	SN580 DRTI-A	
R7	スポット	署所端末装置				南消防署	1F事務所 ラック内	NEC	SN580 DRTI-A	

項目番号	整備年	保守内容	装置名	数量	単位	設置場所	実装（ラック等）	メーカー	品番	定期点検
	R7	スポット	署所端末装置			河野分署	1F 事務所 ラック内	NEC	SN580 DRTI-A	
2	指揮台		(1)指揮台							
	R7	24H	ア 指令台	2	台	指令情報課				
	R7	24H	音声制御部			指令情報課	指揮台（主席）	NEC	SN1800 VOICMI	
	R7	24H	音声制御部			指令情報課	指揮台（副席）	NEC	SN1800 VOICMI	
	R7	24H	通信キー盤面部			指令情報課	指揮台（主席）	NEC	SN4092 KOPM-B	
	R7	24H	通信キー盤面部			指令情報課	指揮台（副席）	NEC	SN4092 KOPM-B	
	R7	24H	タッチパネル			指令情報課	指揮台（主席）	NEC	TOUCH PANEL 12.1 MB2	
	R7	24H	タッチパネル			指令情報課	指揮台（副席）	NEC	TOUCH PANEL 12.1 MB2	
	R7	スポット	タッチペン	2	式			EIZO		
	R7	スポット	パトライト	1	台	指令情報課	指令台（主席）	PATLITE	PHE-3FB3	
	R7	スポット	ディスプレイアーム	2	脚	指令情報課	指令台（主席）	日本ファームサービス		
	R7	スポット	ディスプレイアーム	1	脚	指令情報課	指令台（副席）	日本ファームサービス		
	R7	スポット	拡張台	1	台	指令情報課				
			(2)自動出動指定装置							
	R7	24H	ア 自動出動指定装置（端末）	1	台	指令情報課	指揮台	NEC	FC-P32K-L2	
	R7	スポット	イ タッチディスプレイ	1	台	指令情報課	指揮台	EIZO	FDF2382WT-A	
			(3)多目的情報装置							
	R7	24H	ア 多目的情報装置（端末）	1	台	指令情報課	指揮台	NEC	FC-P32K-L2	
	R7	スポット	イ タッチディスプレイ	1	台	指令情報課	指揮台	EIZO	FDF2382WT-A	
			(4)受付補助情報装置							
	R7	24H	ア 受付補助情報装置（端末）	1	台	指令情報課	指揮台	NEC	FC-P32K-L2	
	R7	スポット	イ タッチディスプレイ	1	台	指令情報課	指揮台	EIZO	FDF2382WT-A	
			(5)地図等検索装置							
	R7	24H	ア 地図等検索装置（端末）	1	台	指令情報課	指揮台	NEC	FC-P32K-L2	
	R7	スポット	イ タッチディスプレイ	1	台	指令情報課	指揮台	EIZO	FDF2382WT-A	
3	表示盤									
	H28	スポット	(1)車両運用表示盤	1	面	指令情報課	表示装置	NEC	特型	
	H28	スポット	(2)支援情報表示盤	1	面	指令情報課	表示装置	NEC	特型	
	H28	スポット	遠隔操作器（作戦室映像切替機）	1	台	指揮作戦室	災害対応常設警防本部	NEC	特型	
	H28	スポット	作戦室用ディスプレイ（液晶50inch）	1	台	指揮作戦室	災害対応常設警防本部	NEC	LCD-E505	
	H28	スポット	作戦室用ディスプレイ（液晶50inch）	1	台	指揮作戦室	災害対応常設警防本部	NEC	LCD-E505	
	H17	スポット	作戦室用ディスプレイ（プラズマ60inch）	2	台	指揮作戦室	災害対応常設警防本部	NEC	PX-61XM3J	
	H17	スポット	RGBインターフェイス	1	台	指令情報課	映像機器	UM	ITF-400	
	H17	スポット	モニター用スピーカー	2	台	指令情報課	音声機器	BOSE	101MM	
	H17	スポット	モニター	1	台	指令情報課	周辺機器	NEC	LCD72V (17インチ)	
	H17	スポット	RGP分配器（1F配信）	1	台	指令情報課	映像機器	UM	UM4700B	
	H17	スポット	BLACKBOX	2	台	指令情報課	映像機器	NEC	AC1001A	
	H17	スポット	I/O コントロールサーバ	2	台	指令情報課	映像機器	クズミ電子	10CS2000	
			(3)多目的情報表示装置							
	H24	スポット	多目的情報表示盤	1	面	指令情報課	表示装置	NEC	特型	
	H17	スポット	RGBインターフェイス	1	台	指令情報課	映像機器	UM	ITF-400	
	H17	スポット	モニター用スピーカー	4	台	指令情報課	音声機器	BOSE	101MM	
	H17	スポット	ディスプレイ操作盤	1	台	指令情報課	映像機器	NEC	特型	
	H17	スポット	オーディオアンプ	2	台	指令情報課	音声機器	TOA	P-60D	
	H17	スポット	VCAユニット	2	台	指令情報課	音声機器		VCA-2SS	
	H17	スポット	アンバランス変換機	1	台	指令情報課	映像機器	IMAGENICS	UBC-150	
	H17	スポット	AV分配器	1	台	指令情報課	映像機器	IMAGENICS	DA-120A	
	H17	スポット	HDD/DVDレコーダ	1	台	指令情報課	映像機器	Victor	DR-MX3	
	H17	スポット	予備入力パネル	1	台	指令情報課	映像機器		特型	—
	H17	スポット	AVマトリクススイッチャー	1	台	指令情報課	映像機器	IMAGENICS	SWX-55	
	H17	スポット	アップコンバーター	2	台	指令情報課	映像機器	IMAGENICS	UC-XP1	
	H17	スポット	RGBマトリクススイッチャー	1	台	指令情報課	映像機器	IMAGENICS	HDX-1604	
	H17	スポット	リモート操作器制御部	1	台	指令情報課	映像機器		特型	—
	H17	スポット	主電源ユニット	1	台	指令情報課	映像機器	パナソニック	WU-L61	
	H17	スポット	端子盤ユニット	1	台	指令情報課	映像機器		特型	—
	H17	スポット	EIA規格19インチラック	1	台	指令情報課	ラック筐体	河村電器産業	HD41-8020	
	H17	スポット	短焦点プロジェクター	1	台	指令情報課	映像機器	NEC	WT600J	
	H17	スポット	40型パネルスクリーン	1	台	指令情報課	映像機器	NEC	WT40SN	
	H17	スポット	プロジェクタ用スタンド	1	台	指令情報課	映像機器	NEC	WT60ST	
	H17	スポット	(4)映像制御装置	1	台	通信機械室	フロア内	NEC		
	R4	スポット	(5)指令情報出力用大型モニタ	1	式					
	R4	スポット	大型モニタ			中消防署	車庫			
	R4	スポット	大型モニタ			東消防署	車庫			
	R4	スポット	大型モニタ			南消防署	車庫			
			(6)表示盤端末（車両、支援）							
	R7	8H	ア 表示盤端末（車両、支援）	1	台	通信機械室	フロア内	NEC	FC-P32K-S2	
	R7	スポット	イ ディスプレイ	1	台	通信機械室	フロア内	NEC	LCD-AS224F	
4	無線統制台		無線統制台（指揮台に含む）			指令情報課				
5	指令伝送装置									
	R7	スポット	(1)指令情報送信装置	1	式	通信機械室	自動サーバに含む	NEC		
	R7	スポット	(2)指令情報出力装置（プリンタ）	6	式					

項目番号	整備年	保守内容	装置名	数量	単位	設置場所	実装 (ラック等)	メーカー	品番	定期点検
	R7	スポット	指令情報出力装置 (プリンタ)	2	式	中消防署	3F 事務所 1F 車庫	NEC	PR-L5350	
	R7	スポット	指令情報出力装置 (プリンタ)	1	式	東消防署	1F 事務所	NEC	PR-L5350	
	R7	スポット	指令情報出力装置 (プリンタ)	1	式	池田分署	1F 事務所	NEC	PR-L5350	
	R7	スポット	指令情報出力装置 (プリンタ)	1	式	南消防署	1F 事務所	NEC	PR-L5350	
	R7	スポット	指令情報出力装置 (プリンタ)	1	式	河野分署	1F 事務所	NEC	PR-L5350	
	R7	24H	(3)指令情報出力装置 (本体装置)	5	式					
	R7	24H	ア 指令情報出力装置 (本体装置)			中消防署	3F 事務所	NEC	FC-P32K-S2	
	R7	24H	指令情報出力装置 (本体装置)			東消防署	1F 事務所	NEC	FC-P32K-S2	
	R7	24H	指令情報出力装置 (本体装置)			池田分署	1F 事務所	NEC	FC-P32K-S2	
	R7	24H	指令情報出力装置 (本体装置)			南消防署	1F 事務所	NEC	FC-P32K-S2	
	R7	24H	指令情報出力装置 (本体装置)			河野分署	1F 事務所	NEC	FC-P32K-S2	
	R7	スポット	イ ディスプレイ	5	式					
	R7	スポット	ディスプレイ			東消防署	1F 事務所	NEC	LCD-AS224F	
	R7	スポット	ディスプレイ			東消防署	1F 事務所	NEC	LCD-AS224F	
	R7	スポット	ディスプレイ			池田分署	1F 事務所	NEC	LCD-AS224F	
	R7	スポット	ディスプレイ			南消防署	1F 事務所	NEC	LCD-AS224F	
	R7	スポット	ディスプレイ			河野分署	1F 事務所	NEC	LCD-AS224F	
6	気象情報収集装置									
	H28	スポット	(1)気象Webサーバ	1	式	通信機械室	ラック SV収容架①-2	NEC	N8100-2179Y	
			(2)気象観測装置	1	式	指令情報課	メンテナンス用卓	NEC	PC-MK36LEZDM	
	H28	スポット	気象観測装置用ディスプレイ	1	式	指令情報課	メンテナンス用卓	NEC	LCD-AS193Mi-C(L)	
	H28	スポット	10コントロ-ルBOX # 1	1	式	通信機械室	気象情報等収容架	NEC	IOCS-NX	
	H28	スポット	10コントロ-ルBOX # 2	1	式	通信機械室	気象情報等収容架	NEC	IOCS-NX	
	H28	スポット	映像ラック 1式	1	式	通信機械室	映像機器収容架	NEC	実装一式のため省略	
	H28	スポット	気象データロガー	1	式	通信機械室	NW機器収容架	日本コトリック・インスルト	一	
	H28	スポット	GPS時計装置	1	式	通信機械室	ラック 気象装置等収容架	日本コトリック・インスルト	N-G06D	
	R3	スポット	風向風速発信器	1	式	消防本部	屋上	ANEOS	WS-BN6ST	
	H28	スポット	小型通風シェルター	1	式	消防本部	屋上	日本コトリック・インスルト	TV-150	
	H28	スポット	気温計発信器	1	式	消防本部	屋上	日本コトリック・インスルト	TS-301C-2	
	R3	スポット	湿度計発信器	1	式	消防本部	屋上	日本コトリック・インスルト	N P110A	
	R3	スポット	雨量計発信器	1	式	消防本部	屋上	ANEOS	RS-102N	
	H28	スポット	GPS受信部	1	式	消防本部	屋上	日本コトリック・インスルト	N-G125H	
	H28	スポット	気圧計発信器	1	式	通信機械室	ラック DSU他収容架	日本コトリック・インスルト	PTB210C4C2N	
	R3	スポット	風向風速発信器用フランジ	1	式	消防本部	屋上	ANEOS	特型	
	H28	スポット	RS232C/422変換器	1	式	指令情報課	メンテナンス用卓	日本コトリック・インスルト	特型	
	H28	スポット	RS232C/Ethernet	1	式	消防本部	屋上	iND	CommAssist-100XP	
	H28	スポット	コンバータ	1	式	消防本部	屋上	iND	CA-100XP	
7	災害状況等自動案内装置									
	H17	スポット	災害状況等自動案内装置	1	式	通信機械室	DSU他収容架	タカコム	TS500	
8	順次指令装置									
	H17	スポット	順次指令装置	1	式	通信機械室	DSU他収容架	タカコム	ARS-800	
9	音声合成装置									
	R7	スポット	音声合成装置	1	式	通信機械室	ラック SV収容架①-2	NEC	SN8201 1PVSEA	
	R7	スポット	音片編集用PC	1	台	指令情報課	メンテナンス用卓	NEC	PC-VKM47XZQK	
10	出動車両運用管理装置									
	R7	スポット	(1)管理装置 (自動サーバに含む)	1	式					
	R7	スポット	無線LAN用PoEユニット①			中消防署事務室	19インチラック内	アイコム	SA-5	
	R7	スポット	無線LAN用PoEユニット②			中消防署事務室	19インチラック内	アイコム	SA-5	
	R7	スポット	無線LAN用PoEユニット③			中消防署事務室	19インチラック内	アイコム	SA-5	
	R7	スポット	無線LAN親機①			中消防署	車庫 柱	NEC	QX-W1120	
	R7	スポット	無線LAN親機②			中消防署	車庫 柱	NEC	QX-W1120	
	R7	スポット	無線LAN親機③			中消防署	車庫 柱	NEC	QX-W1120	
	R7	スポット	無線LAN用PoEユニット①			東消防署	1F事務所 19インチラック内	アイコム	SA-5	
	R7	スポット	無線LAN用PoEユニット②			東消防署	1F事務所 19インチラック内	アイコム	SA-5	
	R7	スポット	無線LAN親機①			東消防署	車庫 壁	NEC	QX-W1120	
	R7	スポット	無線LAN親機②			東消防署	車庫 柱	NEC	QX-W1120	
	R7	スポット	無線LAN用PoEユニット①			池田分署	1F事務所 19インチラック内	アイコム	SA-5	
	R7	スポット	無線LAN親機①			池田分署	車庫 壁	NEC	QX-W1120	
	R7	スポット	無線LAN用PoEユニット①			南消防署	1F事務所 19インチラック内	アイコム	SA-5	
	R7	スポット	無線LAN用PoEユニット②			南消防署	1F事務所 19インチラック内	アイコム	SA-5	
	R7	スポット	無線LAN親機①			南消防署	車庫 壁	NEC	QX-W1120	
	R7	スポット	無線LAN用PoEユニット①			河野分署	1F事務所 19インチラック内	アイコム	SA-5	
	R7	スポット	無線LAN親機①			河野分署	車庫 壁	NEC	QX-W1120	
	R7	スポット	(2)車両運用端末装置 (12インチ地図付き)	27	台					
	R7	スポット	車両運用端末装置 (12インチ地図付き)			中消防署	南越救急1	NEC	SB-CU-03-001	
	R7	スポット	車両運用端末装置 (12インチ地図付き)			中消防署	南越救急2	NEC	SB-CU-03-001	
	R7	スポット	車両運用端末装置 (12インチ地図付き)			中消防署	南越1	NEC	SB-CU-03-001	
	R7	スポット	車両運用端末装置 (12インチ地図付き)			中消防署	南越2	NEC	SB-CU-03-001	
	R7	スポット	車両運用端末装置 (12インチ地図付き)			中消防署	南越水槽1	NEC	SB-CU-03-001	
	R7	スポット	車両運用端末装置 (12インチ地図付き)			中消防署	南越水槽2	NEC	SB-CU-03-001	
	R7	スポット	車両運用端末装置 (12インチ地図付き)			中消防署	南越化学1	NEC	SB-CU-03-001	
	R7	スポット	車両運用端末装置 (12インチ地図付き)			中消防署	南越救助1	NEC	SB-CU-03-001	
	R7	スポット	車両運用端末装置 (12インチ地図付き)			中消防署	南越梯子1	NEC	SB-CU-03-001	

項目番	整備年	保守内容	装置名	数量	単位	設置場所	実装 (ラック等)	メーカー	品番	定期点検
	R7	スポット	(1)コアスイッチ	1	式	通信機械室				
	R7	スポット	L3SW-HUB #1	1	台	通信機械室	ラック NW機器収容架	NEC	QX-S5624GT-4XIC	
	R7	スポット	L3SW-HUB #2	1	台	通信機械室	ラック NW機器収容架	NEC	QX-S5624GT-4XIC	
	R7	スポット	(2)アクセススイッチ	1	式					
	R7	スポット	L2SW-HUB (指令#1)	1	台	通信機械室	ラック NW機器収容架	NEC	QX-S1124GT-4G	
	R7	スポット	L2SW-HUB (指令#2)	1	台	通信機械室	ラック NW機器収容架	NEC	QX-S1124GT-4G	
	R7	スポット	L2SW-HUB (自動地図#1)	1	台	通信機械室	ラック NW機器収容架	NEC	QX-S1124GT-4G	
	R7	スポット	L2SW-HUB (自動地図#2)	1	台	通信機械室	ラック NW機器収容架	NEC	QX-S1124GT-4G	
	R7	スポット	L2SW-HUB(監視)	1	台	通信機械室	ラック NW機器収容架	NEC	QX-S1108GT-2G	
	R7	スポット	L2SW-HUB (中消防署)	1	台	中消防署事務室	3F事務所 19インチラック内	NEC	QX-S1116GT-4G	
	R7	スポット	L2SW-HUB (東消防署)	1	台	東消防署	1F事務所 19インチラック内	NEC	QX-S1116GT-4G	
	R7	スポット	L2SW-HUB (池田分署)	1	台	池田分署	1F事務所 19インチラック内	NEC	QX-S1116GT-4G	
	R7	スポット	L2SW-HUB (南消防署)	1	台	南消防署	1F事務所 19インチラック内	NEC	QX-S1116GT-4G	
	R7	スポット	L2SW-HUB (河野分署)	1	台	河野分署	1F事務所 19インチラック内	NEC	QX-S1116GT-4G	
	R7	スポット	ABC切替スイッチ	1	台	通信機械室	NW機器収容架	BLAKBOX	SWJ-100A	
	R7	スポット	(3)アクセスルータ	1	式					
	R7	スポット	アクセスルータ (LTE)	1	台	通信機械室	ラック NW機器収容架	NEC	IX2215	
	R7	スポット	アクセスルータ (広域網)	1	台	通信機械室	ラック NW機器収容架	NEC	IX2215	
	R7	スポット	署所用ルータ	1	台	東消防署	1F事務所 19インチラック内	NEC	IX2107	
	R7	スポット	署所用ルータ	1	台	池田分署	1F事務所 19インチラック内	NEC	IX2107	
	R7	スポット	署所用ルータ	1	台	南消防署	1F事務所 19インチラック内	NEC	IX2107	
	R7	スポット	署所用ルータ	1	台	河野分署	1F事務所 19インチラック内	NEC	IX2107	
19	セキュリティ装置									
	R7	スポット	(1)ファイアウォール	1	式					
	R7	スポット	L2SW-HUB(ファイアウォール接続用)	1	台	通信機械室	ラック NW機器収容架	NEC		
	R7	スポット	ファイアウォール(事務系接続用)	1	台	通信機械室	ラック NW機器収容架	FORTINET	FortiGate-60F	
	R7	スポット	ファイアウォール(インターネット連携接続用)	1	台	通信機械室	ラック NW機器収容架	FORTINET	FortiGate-60F	
	R7	スポット	ファイアウォール(インターネット独立接続用)	1	台	通信機械室	ラック NW機器収容架	FORTINET	FortiGate-60F	
	R7	スポット	(2)セキュリティサーバ	1	式	通信機械室	ラック NW機器収容架	NEC	Express5800/R110m-1	
	R7	スポット	(3)ウイルス検疫装置	1	台	通信機械室	ラック NW機器収容架	NEC	PC-MKL45AZGK	
	R7	スポット	ア ディスプレイ	1	台	通信機械室	ラック NW機器収容架	NEC	LCDAS224WMI-C-3	
20	消防情報支援管理装置									
	R7	8H	(1)支援情報装置 (DB/WEBサーバ)	1	式	通信機械室	ラック SV収容架①-2	NEC	Express5800/R110k-1M	
	R7	8H	(2)支援情報装置 (バックアップサーバ)	1	式	通信機械室	ラック SV収容架①-2	NEC	iStorageNS300Rk	
	R7	8H	(3)支援情報メンテナンス装置	1	式	指令情報課	メンテナンス用卓	NEC	PC-VKT46EZGM	
21	電話設備									
	R3	スポット	本部電話設備	1	式					
	R3	スポット	多機能電話機	33	台	消防本部・指令情報課・中消防署	事務所	日立		
	R3	スポット	アナログ電話機	23	台	消防本部・指令情報課・中消防署	事務所	日立		
	R7	スポット	署所電話設備	5	式					
	R3	スポット	電話交換設備			消防本部・指令情報課・中消防署	事務所	日立		
	R7	スポット	電話交換設備			東消防署	事務所	日立	ET-Xi/LA	
	R7	スポット	電話交換設備			池田分署	事務所	日立	ET-Xi/S	
	R7	スポット	電話交換設備			南消防署	事務所	日立	ET-Xi/LA	
	R7	スポット	電話交換設備			河野分署	事務所	日立	ET-Xi/S	
	R7	スポット	多機能電話機	13	台	東消防署	事務所	日立	ET-24Xi-SD	
	R7	スポット	多機能電話機 (コードレス1台含む)	3	台	池田分署	事務所	日立	ET-12Xi-SD, ET-36Xi-DHCL	
	R7	スポット	多機能電話機	13	台	南消防署	事務所	日立	ET-24Xi-SD	
	R7	スポット	多機能電話機 (コードレス1台含む)	3	台	河野分署	事務所	日立	ET-12Xi-SD, ET-36Xi-DHCL	
	R7	スポット	アナログ電話機	3	台	東消防署	事務所	NEC	DTL-1BM-1D(WH)TEL	
	R7	スポット	アナログ電話機	2	台	池田分署	事務所	NEC	DTL-1BM-1D(WH)TEL	
	R7	スポット	アナログ電話機	2	台	南消防署	事務所	NEC	DTL-1BM-1D(WH)TEL	
	R7	スポット	アナログ電話機	2	台	河野分署	事務所	NEC	DTL-1BM-1D(WH)TEL	

高機能消防指令センター構成機器一覧表 (R 9)

項目番号	整備年	保守内容	装置名	数量	単位	設置場所	実装 (ラック等)	メーカー	品番	定期点検
1 指令装置										
			(1)指令台							
R7	24H	ア 指令台		4	台					
R7	24H	音声制御部				指令情報課	指令台1 (主席)	NEC	SN1800 VO1CM1	
R7	24H	音声制御部				指令情報課	指令台1 (副席)	NEC	SN1800 VO1CM1	
R7	24H	音声制御部				指令情報課	指令台2 (主席)	NEC	SN1800 VO1CM1	
R7	24H	音声制御部				指令情報課	指令台2 (副席)	NEC	SN1800 VO1CM1	
R7	24H	通信キー盤面部				指令情報課	指令台1 (主席)	NEC	SN4092 KOPM-B	
R7	24H	通信キー盤面部				指令情報課	指令台1 (副席)	NEC	SN4092 KOPM-B	
R7	24H	通信キー盤面部				指令情報課	指令台2 (主席)	NEC	SN4092 KOPM-B	
R7	24H	通信キー盤面部				指令情報課	指令台2 (副席)	NEC	SN4092 KOPM-B	
R7	24H	タッチパネル				指令情報課	指令台1 (主席)	NEC	TOUCH PANEL 12.1 MB2	
R7	24H	タッチパネル				指令情報課	指令台1 (副席)	NEC	TOUCH PANEL 12.1 MB2	
R7	24H	タッチパネル				指令情報課	指令台2 (主席)	NEC	TOUCH PANEL 12.1 MB2	
R7	24H	タッチパネル				指令情報課	指令台2 (副席)	NEC	TOUCH PANEL 12.1 MB2	
R7	スポット	タッチペン		4	式			EIZO		
R7	スポット	ヘッドセット		18	式	指令情報課	指令台 (主・副・指)	東栄	LSHP-(S)	
R7	スポット	パトライト		2	台	指令情報課	指令台 (主席)	PATLITE	PHE-3FB3	
R7	スポット	パトライト		2	台	指令情報課	指令台 (副席)	PATLITE	PHE-3FB3	
R7	スポット	ディスプレイアーム		3	脚	指令情報課	指令台 (主席)	日本ファームサービス		
R7	スポット	ディスプレイアーム		3	脚	指令情報課	指令台 (副席)	日本ファームサービス		
H17	スポット	仮眠室ブザー		1	式	指令情報課	周辺機器	OMRON		
H17	スポット	仮眠室ブザー		1	式	指令情報課	周辺機器	OMRON		
H17	スポット	仮眠室ブザー		4	式	指令情報課	周辺機器	PATLITE		
H28	スポット	呼出ブザー①		1	式	東消防署	1F事務所 天井	PATLITE		
H28	スポット	呼出ブザー②		1	式	東消防署	1F廊下 天井	PATLITE		
H28	スポット	呼出ブザー①		1	式	池田分署	1F事務所 天井	PATLITE		
H28	スポット	呼出ブザー②		1	式	池田分署	1F廊下 天井	PATLITE		
H28	スポット	呼出ブザー①		1	式	南消防署	1F事務所 天井	PATLITE		
H28	スポット	呼出ブザー②		1	式	南消防署	1F廊下 天井	PATLITE		
H28	スポット	呼出ブザー①		1	式	河野分署	1F事務所 天井	PATLITE		
H28	スポット	呼出ブザー②		1	式	河野分署	1F廊下 天井	PATLITE		
		(1)-2指令台サーバ								
R7	スポット	指令台メンテナンスサーバ		1	台	通信機械室	ラック SV収容架①-2	NEC	Express5800/R110m-1	
R7	スポット	ディスプレイ (コンソールユニット)		1	台	通信機械室	ラック SV収容架①-2	NEC	N8143-144	
R7	スポット	拡張台		3	台	指令情報課				
		(2)自動出動指定装置								
R7	24H	ア 自動出場指定装置 (制御処理装置)		2	式	指令情報課				
R7	24H	イ 自動出場指定装置 (端末)		2	台	指令情報課	指令台1、2	NEC	FC-P32K-L2	
R7	スポット	ウ タッチディスプレイ		2	台	指令情報課	指令台1、2	EIZO	FDF2382WT-A	
		(3)多目的情報装置								
R7	24H	ア 多目的情報装置 (端末)		2	台	指令情報課	指令台1、2	NEC	FC-P32K-L2	
R7	スポット	イ タッチディスプレイ		2	台	指令情報課	指令台1、2	EIZO	FDF2382WT-A	
		(4)受付補助情報装置								
R7	24H	ア 受付補助情報装置 (端末)		2	台	指令情報課	指令台1、2	NEC	FC-P32K-L2	
R7	スポット	イ タッチディスプレイ		2	台	指令情報課	指令台1、2	EIZO	FDF2382WT-A	
		(5)地図等検索装置								
R7	24H	ア 地図等検索装置 (端末)		2	台	指令情報課	指令台1、2	NEC	FC-P32K-L2	
R7	スポット	イ タッチディスプレイ		2	台	指令情報課	指令台1、2	EIZO	FDF2382WT-A	
		(6)データメンテナンス装置								
R7	8H	ア データメンテナンス装置 (端末)		1	台	指令情報課	メンテナンス用卓	NEC	FC-P32K-L2	
R7	スポット	イ ディスプレイ		1	台	指令情報課	メンテナンス用卓	NEC	FDF2382WT-A	
		(7)情報共有メンテナンスシステム								
R7	スポット	ア Webサーバ		1	台	通信機械室		NEC		
R7	スポット	(8)長時間録音装置		1	台	通信機械室	フロア内	NEC	VR-755	
R7	24H	(9)非常用指令設備		1	台	通信機械室	フロア内	NEC	NEFAST SV95	
R7	24H	2灯式表示盤		1	台	指令情報課	フロア内	NEC	SN434 DSPPF	
R7	24H	(10)指令制御装置		1	式	通信機械室	フロア内	NEC	NEFAST SV95	
R7	24H	保守コンソール		1	台	通信機械室	フロア内	NEC	PC-VKM47XZQK	
R7	24H	保守プリンタ		1	台	通信機械室	フロア内	NEC	PR-L5350	
R7	24H	2灯式表示盤		1	台	指令情報課	フロア内	NEC	SN434 DSPPF	
R7	スポット	指令台メンテナンスサーバ (指令制御装置に含む)		1	台	指令情報課				
R7	スポット	携帯電話・IP電話受信転送装置 (指令制御装置に含む)		1	式	通信機械室	フロア内			
R7	スポット	補助受付電話機 (指令制御装置に含む)		4	台	指令情報課	指令台	NEC	ITZ-32DLK(WH)TEL	
H28	スポット	(11)プリンタ		1	式	指令情報課	プリンタ置台	NEC	PR-L8450N	
H28	スポット	(12)カラープリンタ		1	台	指令情報課	プリンタ置台	NEC	PR-L2900C	
H28	スポット	(13)スキャナ		1	式	指令情報課	プリンタ置台	エプソン	THY-07L105219	
R7	スポット	(14)署所端末装置		5	台					
R7	スポット	署所端末装置				中消防署	19インチラック横	NEC	SN580 DRTI-A	
R7	スポット	署所端末装置				東消防署	1F事務所 カウンター上	NEC	SN580 DRTI-A	
R7	スポット	署所端末装置				池田分署	1F事務所	NEC	SN580 DRTI-A	
R7	スポット	署所端末装置				南消防署	1F事務所 ラック内	NEC	SN580 DRTI-A	

項目番号	整備年	保守内容	装置名	数量	単位	設置場所	実装（ラック等）	メーカー	品番	定期点検
	R7	スポット	署所端末装置			河野分署	1F 事務所 ラック内	NEC	SN580 DRTI-A	
2	指揮台		(1)指揮台							
	R7	24H	ア 指令台	2	台	指令情報課				
	R7	24H	音声制御部			指令情報課	指揮台（主席）	NEC	SN1800 VOICMI	
	R7	24H	音声制御部			指令情報課	指揮台（副席）	NEC	SN1800 VOICMI	
	R7	24H	通信キー盤面部			指令情報課	指揮台（主席）	NEC	SN4092 KOPM-B	
	R7	24H	通信キー盤面部			指令情報課	指揮台（副席）	NEC	SN4092 KOPM-B	
	R7	24H	タッチパネル			指令情報課	指揮台（主席）	NEC	TOUCH PANEL 12.1 MB2	
	R7	24H	タッチパネル			指令情報課	指揮台（副席）	NEC	TOUCH PANEL 12.1 MB2	
	R7	スポット	タッチペン	2	式			EIZO		
	R7	スポット	パトライト	1	台	指令情報課	指令台（主席）	PATLITE	PHE-3FB3	
	R7	スポット	ディスプレイアーム	2	脚	指令情報課	指令台（主席）	日本ファームサービス		
	R7	スポット	ディスプレイアーム	1	脚	指令情報課	指令台（副席）	日本ファームサービス		
	R7	スポット	拡張台	1	台	指令情報課				
			(2)自動出動指定装置							
	R7	24H	ア 自動出動指定装置（端末）	1	台	指令情報課	指揮台	NEC	FC-P32K-L2	
	R7	スポット	イ タッチディスプレイ	1	台	指令情報課	指揮台	EIZO	FDF2382WT-A	
			(3)多目的情報装置							
	R7	24H	ア 多目的情報装置（端末）	1	台	指令情報課	指揮台	NEC	FC-P32K-L2	
	R7	スポット	イ タッチディスプレイ	1	台	指令情報課	指揮台	EIZO	FDF2382WT-A	
			(4)受付補助情報装置							
	R7	24H	ア 受付補助情報装置（端末）	1	台	指令情報課	指揮台	NEC	FC-P32K-L2	
	R7	スポット	イ タッチディスプレイ	1	台	指令情報課	指揮台	EIZO	FDF2382WT-A	
			(5)地図等検索装置							
	R7	24H	ア 地図等検索装置（端末）	1	台	指令情報課	指揮台	NEC	FC-P32K-L2	
	R7	スポット	イ タッチディスプレイ	1	台	指令情報課	指揮台	EIZO	FDF2382WT-A	
3	表示盤									
	H28	スポット	(1)車両運用表示盤	1	面	指令情報課	表示装置	NEC	特型	
	H28	スポット	(2)支援情報表示盤	1	面	指令情報課	表示装置	NEC	特型	
	H28	スポット	遠隔操作器（作戦室映像切替機）	1	台	指揮作戦室	災害対応常設警防本部	NEC	特型	
	H28	スポット	作戦室用ディスプレイ（液晶50inch）	1	台	指揮作戦室	災害対応常設警防本部	NEC	LCD-E505	
	H28	スポット	作戦室用ディスプレイ（液晶50inch）	1	台	指揮作戦室	災害対応常設警防本部	NEC	LCD-E505	
	H17	スポット	作戦室用ディスプレイ（プラズマ60inch）	2	台	指揮作戦室	災害対応常設警防本部	NEC	PX-61XM3J	
	H17	スポット	RGBインターフェイス	1	台	指令情報課	映像機器	UM	ITF-400	
	H17	スポット	モニター用スピーカー	2	台	指令情報課	音声機器	BOSE	101MM	
	H17	スポット	モニター	1	台	指令情報課	周辺機器	NEC	LCD72V (17インチ)	
	H17	スポット	RGP分配器（1F配信）	1	台	指令情報課	映像機器	UM	UM4700B	
	H17	スポット	BLACKBOX	2	台	指令情報課	映像機器	NEC	AC1001A	
	H17	スポット	I/O コントロールサーバ	2	台	指令情報課	映像機器	クズミ電子	10CS2000	
			(3)多目的情報表示装置							
	H24	スポット	多目的情報表示盤	1	面	指令情報課	表示装置	NEC	特型	
	H17	スポット	RGBインターフェイス	1	台	指令情報課	映像機器	UM	ITF-400	
	H17	スポット	モニター用スピーカー	4	台	指令情報課	音声機器	BOSE	101MM	
	H17	スポット	ディスプレイ操作盤	1	台	指令情報課	映像機器	NEC	特型	
	H17	スポット	オーディオアンプ	2	台	指令情報課	音声機器	TOA	P-60D	
	H17	スポット	VCAユニット	2	台	指令情報課	音声機器		VCA-2SS	
	H17	スポット	アンバランス変換機	1	台	指令情報課	映像機器	IMAGENICS	UBC-150	
	H17	スポット	AV分配器	1	台	指令情報課	映像機器	IMAGENICS	DA-120A	
	H17	スポット	HDD/DVDレコーダ	1	台	指令情報課	映像機器	Victor	DR-MX3	
	H17	スポット	予備入力パネル	1	台	指令情報課	映像機器		特型	—
	H17	スポット	AVマトリクススイッチャー	1	台	指令情報課	映像機器	IMAGENICS	SWX-55	
	H17	スポット	アップコンバーター	2	台	指令情報課	映像機器	IMAGENICS	UC-XP1	
	H17	スポット	RGBマトリクススイッチャー	1	台	指令情報課	映像機器	IMAGENICS	HDX-1604	
	H17	スポット	リモート操作器制御部	1	台	指令情報課	映像機器		特型	—
	H17	スポット	主電源ユニット	1	台	指令情報課	映像機器	パナソニック	WU-L61	
	H17	スポット	端子盤ユニット	1	台	指令情報課	映像機器		特型	—
	H17	スポット	EIA規格19インチラック	1	台	指令情報課	ラック筐体	河村電器産業	HD41-8020	
	H17	スポット	短焦点プロジェクター	1	台	指令情報課	映像機器	NEC	WT600J	
	H17	スポット	40型パネルスクリーン	1	台	指令情報課	映像機器	NEC	WT40SN	
	H17	スポット	プロジェクタ用スタンド	1	台	指令情報課	映像機器	NEC	WT60ST	
	H17	スポット	(4)映像制御装置	1	台	通信機械室	フロア内	NEC		
	R4	スポット	(5)指令情報出力用大型モニタ	1	式					
	R4	スポット	大型モニタ			中消防署	車庫			
	R4	スポット	大型モニタ			東消防署	車庫			
	R4	スポット	大型モニタ			南消防署	車庫			
			(6)表示盤端末（車両、支援）							
	R7	8H	ア 表示盤端末（車両、支援）	1	台	通信機械室	フロア内	NEC	FC-P32K-S2	
	R7	スポット	イ ディスプレイ	1	台	通信機械室	フロア内	NEC	LCD-AS224F	
4	無線統制台		無線統制台（指揮台に含む）			指令情報課				
5	指令伝送装置									
	R7	スポット	(1)指令情報送信装置	1	式	通信機械室	自動サーバに含む	NEC		
	R7	スポット	(2)指令情報出力装置（プリンタ）	6	式					

項目番号	整備年	保守内容	装置名	数量	単位	設置場所	実装 (ラック等)	メーカー	品番	定期点検
	R7	スポット	車両運用端末装置 (12インチ地図付き)			中消防署	南越指令2	NEC	SB-CU-03-001	
	R7	スポット	車両運用端末装置 (12インチ地図付き)			東消防署	南越救急3	NEC	SB-CU-03-001	
	R7	スポット	車両運用端末装置 (12インチ地図付き)			東消防署	南越救急4	NEC	SB-CU-03-001	
	R7	スポット	車両運用端末装置 (12インチ地図付き)			東消防署	南越3	NEC	SB-CU-03-001	
	R7	スポット	車両運用端末装置 (12インチ地図付き)			東消防署	南越化学2	NEC	SB-CU-03-001	
	R7	スポット	車両運用端末装置 (12インチ地図付き)			東消防署	南越救助2	NEC	SB-CU-03-001	
	R7	スポット	車両運用端末装置 (12インチ地図付き)			東消防署	南越梯子2	NEC	SB-CU-03-001	
	R7	スポット	車両運用端末装置 (12インチ地図付き)			池田分署	南越救急5	NEC	SB-CU-03-001	
	R7	スポット	車両運用端末装置 (12インチ地図付き)			池田分署	南越4	NEC	SB-CU-03-001	
	R7	スポット	車両運用端末装置 (12インチ地図付き)			池田分署	南越水槽3	NEC	SB-CU-03-001	
	R7	スポット	車両運用端末装置 (12インチ地図付き)			南消防署	南越救急6	NEC	SB-CU-03-001	
	R7	スポット	車両運用端末装置 (12インチ地図付き)			南消防署	南越救急7	NEC	SB-CU-03-001	
	R7	スポット	車両運用端末装置 (12インチ地図付き)			南消防署	南越5	NEC	SB-CU-03-001	
	R7	スポット	車両運用端末装置 (12インチ地図付き)			南消防署	南越水槽4	NEC	SB-CU-03-001	
	R7	スポット	車両運用端末装置 (12インチ地図付き)			南消防署	南越救助3	NEC	SB-CU-03-001	
	R7	スポット	車両運用端末装置 (12インチ地図付き)			河野分署	南越救急8	NEC	SB-CU-03-001	
	R7	スポット	車両運用端末装置 (12インチ地図付き)			河野分署	南越6	NEC	SB-CU-03-001	
	R7	スポット	車両運用端末装置 (12インチ地図付き)			河野分署	南越水槽5	NEC	SB-CU-03-001	
	R7	スポット	車両運用端末装置 (8インチ地図付き)	2	台					
	R7	スポット	車両運用端末装置 (8インチ地図付き)			東消防署	南越指令3	NEC	SB-CU-03-101	
	R7	スポット	車両運用端末装置 (8インチ地図付き)			南消防署	南越指令5	NEC	SB-CU-03-101	
	R7	スポット	(3)車外設定端末装置	18	台					
	R7	スポット	車外設定端末装置			中消防署	南越1	NEC	SB-DOT-01	
	R7	スポット	車外設定端末装置			中消防署	南越2	NEC	SB-DOT-01	
	R7	スポット	車外設定端末装置			中消防署	南越水槽1	NEC	SB-DOT-01	
	R7	スポット	車外設定端末装置			中消防署	南越水槽2	NEC	SB-DOT-01	
	R7	スポット	車外設定端末装置			中消防署	南越化学1	NEC	SB-DOT-01	
	R7	スポット	車外設定端末装置			中消防署	南越救助1	NEC	SB-DOT-01	
	R7	スポット	車外設定端末装置			中消防署	南越梯子1	NEC	SB-DOT-01	
	R7	スポット	車外設定端末装置			東消防署	南越3	NEC	SB-DOT-01	
	R7	スポット	車外設定端末装置			東消防署	南越化学2	NEC	SB-DOT-01	
	R7	スポット	車外設定端末装置			東消防署	南越救助2	NEC	SB-DOT-01	
	R7	スポット	車外設定端末装置			東消防署	南越梯子2	NEC	SB-DOT-01	
	R7	スポット	車外設定端末装置			池田分署	南越4	NEC	SB-DOT-01	
	R7	スポット	車外設定端末装置			池田分署	南越水槽3	NEC	SB-DOT-01	
	R7	スポット	車外設定端末装置			南消防署	南越5	NEC	SB-DOT-01	
	R7	スポット	車外設定端末装置			南消防署	南越水槽4	NEC	SB-DOT-01	
	R7	スポット	車外設定端末装置			南消防署	南越救助3	NEC	SB-DOT-01	
	R7	スポット	車外設定端末装置			河野分署	南越6	NEC	SB-DOT-01	
	R7	スポット	車外設定端末装置			河野分署	南越水槽5	NEC	SB-DOT-01	
11	システム監視装置									
	R7	24H	ア システム監視装置	1	式	指令情報課	メンテナンス用卓	NEC	FC-P32K-S2	
	R7	スポット	イ システム監視装置用ディスプレイ	1	式	指令情報課	メンテナンス用卓	NEC	LCD-AS224F	
	R7	スポット	ウ システム監視装置用パトライト	1	式	指令情報課	メンテナンス用卓	PATLITE	PHE-3FB3	
12	電源設備									
	R3	スポット	(1)無停電電源装置 (通信機械室)	1	台	通信機械室	フロア内	GSユアサ		○
	R7	スポット	(2)無停電電源装置(署所)	5	台					
	R7	スポット	無停電電源装置(署所)			中消防署	2F 事務所	ATENジャパン	OL2000LV	○
	R7	スポット	無停電電源装置(署所)			東消防署	1F 事務所	ATENジャパン	OL2000LV	○
	R7	スポット	無停電電源装置(署所)			池田分署	1F 事務所	ATENジャパン	OL2000LV	○
	R7	スポット	無停電電源装置(署所)			南消防署	1F 事務所	ATENジャパン	OL2000LV	○
	R7	スポット	無停電電源装置(署所)			河野分署	1F 事務所	ATENジャパン	OL2000LV	○
	R3	スポット	(3)直流電源装置 (48V系)	1	台	通信機械室	フロア内	GSユアサ		○
13	統合型位置情報通知装置									
	R7	スポット	統合型位置情報サーバ (指令制御に含む)			通信機械室		NEC	SV9500CT	
	R7	スポット	IP-VPNルータ (NTT-Com)	1	台	通信機械室	ラック NW機器収容架	NEC	UNIVERGE IX2235	
	R7	スポット	IP-VPNルータ (SoftBank)	1	台	通信機械室	ラック NW機器収容架	NEC	UNIVERGE IX2235	
14	メール1 1 9受信装置									
	R7	24H	メール1 1 9受信装置	1	式	指令情報課	メンテナンス用卓	NEC	Express5800/53Xm	
	R7	スポット	ア ディスプレイ	1	式	指令情報課	メンテナンス用卓	NEC	LCD-AS224F	
	R7	スポット	イ パソコン制御信号灯	1	式	指令情報課	メンテナンス用卓	PATLITE	PHE-3FB3	
	R7	スポット	ウ メール1 1 9受信装置 (プリンタ)	1	台	指令情報課	メンテナンス用卓	NEC	PR-L5350	
15	FAX1 1 9受信装置									
	R7	24H	FAX1 1 9受信装置	1	式	指令情報課	メンテナンス用卓	NEC	PR-L4F150	
16	職員参集メール装置									
	R7	24H	ア 職員参集メール装置 (本体)	1	式	指令情報課	メンテナンス用卓	NEC	Express5800/53Xm	
	R7	スポット	イ ディスプレイ	1	式	指令情報課	メンテナンス用卓	NEC	LCD-AS224F	
17	庁内放送設備									
	H28	スポット	庁内放送設備	1	式					
	H28	スポット	庁内放送設備			東消防署	1F 事務所	TOA	TA-2120	
	H28	スポット	庁内放送設備			池田分署	1F 事務所	TOA	TA-2030	
	H28	スポット	庁内放送設備			南消防署	1F 事務所	TOA	TA-2120	
	H28	スポット	庁内放送設備			河野分署	1F 事務所	TOA	TA-2030	
18	ネットワーク機器 (指令)									

項目番	整備年	保守内容	装置名	数量	単位	設置場所	実装 (ラック等)	メーカー	品番	定期点検
	R7	24H	(1)コアスイッチ	1	式	通信機械室				
	R7	24H	L3SW-HUB #1	1	台	通信機械室	ラック NW機器収容架	NEC	QX-S5624GT-4XIC	
	R7	24H	L3SW-HUB #2	1	台	通信機械室	ラック NW機器収容架	NEC	QX-S5624GT-4XIC	
	R7	スポット	(2)アクセススイッチ	1	式					
	R7	スポット	L2SW-HUB (指令#1)	1	台	通信機械室	ラック NW機器収容架	NEC	QX-S1124GT-4G	
	R7	スポット	L2SW-HUB (指令#2)	1	台	通信機械室	ラック NW機器収容架	NEC	QX-S1124GT-4G	
	R7	スポット	L2SW-HUB (自動地図#1)	1	台	通信機械室	ラック NW機器収容架	NEC	QX-S1124GT-4G	
	R7	スポット	L2SW-HUB (自動地図#2)	1	台	通信機械室	ラック NW機器収容架	NEC	QX-S1124GT-4G	
	R7	スポット	L2SW-HUB(監視)	1	台	通信機械室	ラック NW機器収容架	NEC	QX-S1108GT-2G	
	R7	スポット	L2SW-HUB (中消防署)	1	台	中消防署事務室	3F事務所 19インチラック内	NEC	QX-S1116GT-4G	
	R7	スポット	L2SW-HUB (東消防署)	1	台	東消防署	1F事務所 19インチラック内	NEC	QX-S1116GT-4G	
	R7	スポット	L2SW-HUB (池田分署)	1	台	池田分署	1F事務所 19インチラック内	NEC	QX-S1116GT-4G	
	R7	スポット	L2SW-HUB (南消防署)	1	台	南消防署	1F事務所 19インチラック内	NEC	QX-S1116GT-4G	
	R7	スポット	L2SW-HUB (河野分署)	1	台	河野分署	1F事務所 19インチラック内	NEC	QX-S1116GT-4G	
	R7	スポット	ABC切替スイッチ	1	台	通信機械室	NW機器収容架	BLAKBOX	SWJ-100A	
	R7	スポット	(3)アクセスルータ	1	式					
	R7	スポット	アクセスルータ (LTE)	1	台	通信機械室	ラック NW機器収容架	NEC	IX2215	
	R7	スポット	アクセスルータ (広域網)	1	台	通信機械室	ラック NW機器収容架	NEC	IX2215	
	R7	スポット	署所用ルータ	1	台	東消防署	1F事務所 19インチラック内	NEC	IX2107	
	R7	スポット	署所用ルータ	1	台	池田分署	1F事務所 19インチラック内	NEC	IX2107	
	R7	スポット	署所用ルータ	1	台	南消防署	1F事務所 19インチラック内	NEC	IX2107	
	R7	スポット	署所用ルータ	1	台	河野分署	1F事務所 19インチラック内	NEC	IX2107	
19	セキュリティ装置									
	R7	24H	(1)ファイアウォール	1	式					
	R7	24H	L2SW-HUB(ファイアウォール接続用)	1	台	通信機械室	ラック NW機器収容架	NEC		
	R7	24H	ファイアウォール(事務系接続用)	1	台	通信機械室	ラック NW機器収容架	FORTINET	FortiGate-60F	
	R7	24H	ファイアウォール(インターネット連携接続用)	1	台	通信機械室	ラック NW機器収容架	FORTINET	FortiGate-60F	
	R7	24H	ファイアウォール(インターネット独立接続用)	1	台	通信機械室	ラック NW機器収容架	FORTINET	FortiGate-60F	
	R7	スポット	(2)セキュリティサーバ	1	式	通信機械室	ラック NW機器収容架	NEC	Express5800/R110m-1	
	R7	スポット	(3)ウイルス検疫装置	1	台	通信機械室	ラック NW機器収容架	NEC	PC-MKL45AZGK	
	R7	スポット	ア ディスプレイ	1	台	通信機械室	ラック NW機器収容架	NEC	LCDAS224WMI-C-3	
20	消防情報支援管理装置									
	R7	8H	(1)支援情報装置 (DB/WEBサーバ)	1	式	通信機械室	ラック SV収容架①-2	NEC	Express5800/R110k-1M	
	R7	8H	(2)支援情報装置 (バックアップサーバ)	1	式	通信機械室	ラック SV収容架①-2	NEC	iStorageNS300Rk	
	R7	8H	(3)支援情報メンテナンス装置	1	式	指令情報課	メンテナンス用卓	NEC	PC-VKT46EZGM	
21	電話設備									
	R3	スポット	本部電話設備	1	式					
	R3	スポット	多機能電話機	33	台	消防本部・指令情報課・中消防署	事務所	日立		
	R3	スポット	アナログ電話機	23	台	消防本部・指令情報課・中消防署	事務所	日立		
	R7	スポット	署所電話設備	5	式					
	R3	スポット	電話交換設備			消防本部・指令情報課・中消防署	事務所	日立		
	R7	スポット	電話交換設備			東消防署	事務所	日立	ET-Xi/LA	
	R7	スポット	電話交換設備			池田分署	事務所	日立	ET-Xi/S	
	R7	スポット	電話交換設備			南消防署	事務所	日立	ET-Xi/LA	
	R7	スポット	電話交換設備			河野分署	事務所	日立	ET-Xi/S	
	R7	スポット	多機能電話機	13	台	東消防署	事務所	日立	ET-24Xi-SD	
	R7	スポット	多機能電話機 (コードレス1台含む)	3	台	池田分署	事務所	日立	ET-12Xi-SD, ET-36Xi-DHCL	
	R7	スポット	多機能電話機	13	台	南消防署	事務所	日立	ET-24Xi-SD	
	R7	スポット	多機能電話機 (コードレス1台含む)	3	台	河野分署	事務所	日立	ET-12Xi-SD, ET-36Xi-DHCL	
	R7	スポット	アナログ電話機	3	台	東消防署	事務所	NEC	DTL-1BM-1D(WH)TEL	
	R7	スポット	アナログ電話機	2	台	池田分署	事務所	NEC	DTL-1BM-1D(WH)TEL	
	R7	スポット	アナログ電話機	2	台	南消防署	事務所	NEC	DTL-1BM-1D(WH)TEL	
	R7	スポット	アナログ電話機	2	台	河野分署	事務所	NEC	DTL-1BM-1D(WH)TEL	

高機能消防指令センター構成機器一覧表 (R10)

項目番号	整備年	保守内容	装置名	数量	単位	設置場所	実装 (ラック等)	メーカー	品番	定期点検
1 指令装置										
			(1)指令台							
	R7	24H	ア 指令台	4	台					
	R7	24H	音声制御部			指令情報課	指令台1 (主席)	NEC	SN1800 VO1CMI	○
	R7	24H	音声制御部			指令情報課	指令台1 (副席)	NEC	SN1800 VO1CMI	○
	R7	24H	音声制御部			指令情報課	指令台2 (主席)	NEC	SN1800 VO1CMI	○
	R7	24H	音声制御部			指令情報課	指令台2 (副席)	NEC	SN1800 VO1CMI	○
	R7	24H	通信キ-盤面部			指令情報課	指令台1 (主席)	NEC	SN4092 KOPM-B	○
	R7	24H	通信キ-盤面部			指令情報課	指令台1 (副席)	NEC	SN4092 KOPM-B	○
	R7	24H	通信キ-盤面部			指令情報課	指令台2 (主席)	NEC	SN4092 KOPM-B	○
	R7	24H	通信キ-盤面部			指令情報課	指令台2 (副席)	NEC	SN4092 KOPM-B	○
	R7	24H	タッチパネル			指令情報課	指令台1 (主席)	NEC	TOUCH PANEL 12.1 MB2	○
	R7	24H	タッチパネル			指令情報課	指令台1 (副席)	NEC	TOUCH PANEL 12.1 MB2	○
	R7	24H	タッチパネル			指令情報課	指令台2 (主席)	NEC	TOUCH PANEL 12.1 MB2	○
	R7	24H	タッチパネル			指令情報課	指令台2 (副席)	NEC	TOUCH PANEL 12.1 MB2	○
	R7	スポット	タッチペン	4	式			EIZO		
	R7	スポット	ヘッドセット	18	式	指令情報課	指令台 (主・副・指)	東栄	LSHP-(S)	
	R7	スポット	パトライト	2	台	指令情報課	指令台 (主席)	PATLITE	PHE-3FB3	○
	R7	スポット	パトライト	2	台	指令情報課	指令台 (副席)	PATLITE	PHE-3FB3	○
	R7	スポット	ディスプレイアーム	3	脚	指令情報課	指令台 (主席)	日本ファームサービス		○
	R7	スポット	ディスプレイアーム	3	脚	指令情報課	指令台 (副席)	日本ファームサービス		○
	H17	スポット	仮眠室ブザー	1	式	指令情報課	周辺機器	OMRON		○
	H17	スポット	仮眠室ブザー	1	式	指令情報課	周辺機器	OMRON		○
	H17	スポット	仮眠室ブザー	4	式	指令情報課	周辺機器	PATLITE		○
	H28	スポット	呼出ブザー①	1	式	東消防署	1F事務所 天井	PATLITE		○
	H28	スポット	呼出ブザー②	1	式	東消防署	1F廊下 天井	PATLITE		○
	H28	スポット	呼出ブザー①	1	式	池田分署	1F事務所 天井	PATLITE		○
	H28	スポット	呼出ブザー②	1	式	池田分署	1F廊下 天井	PATLITE		○
	H28	スポット	呼出ブザー①	1	式	南消防署	1F事務所 天井	PATLITE		○
	H28	スポット	呼出ブザー②	1	式	南消防署	1F廊下 天井	PATLITE		○
	H28	スポット	呼出ブザー①	1	式	河野分署	1F事務所 天井	PATLITE		○
	H28	スポット	呼出ブザー②	1	式	河野分署	1F廊下 天井	PATLITE		○
	(1)-2指令台サーバ									
	R7	スポット	指令台メンテナンスサーバ	1	台	通信機械室	ラック SV収容架①-2	NEC	Express5800/R110m-1	○
	R7	スポット	ディスプレイ (コンソールユニット)	1	台	通信機械室	ラック SV収容架①-2	NEC	N8143-144	○
	R7	スポット	拡張台	3	台	指令情報課				
	(2)自動出動指定装置									
	R7	24H	ア 自動出場指定装置 (制御処理装置)	2	式	指令情報課				○
	R7	24H	イ 自動出場指定装置 (端末)	2	台	指令情報課	指令台1、2	NEC	FC-P32K-L2	○
	R7	スポット	ウ タッチディスプレイ	2	台	指令情報課	指令台1、2	EIZO	FDF2382WT-A	○
	(3)多目的情報装置									
	R7	24H	ア 多目的情報装置 (端末)	2	台	指令情報課	指令台1、2	NEC	FC-P32K-L2	○
	R7	スポット	イ タッチディスプレイ	2	台	指令情報課	指令台1、2	EIZO	FDF2382WT-A	○
	(4)受付補助情報装置									
	R7	24H	ア 受付補助情報装置 (端末)	2	台	指令情報課	指令台1、2	NEC	FC-P32K-L2	○
	R7	スポット	イ タッチディスプレイ	2	台	指令情報課	指令台1、2	EIZO	FDF2382WT-A	○
	(5)地図等検索装置									
	R7	24H	ア 地図等検索装置 (端末)	2	台	指令情報課	指令台1、2	NEC	FC-P32K-L2	○
	R7	スポット	イ タッチディスプレイ	2	台	指令情報課	指令台1、2	EIZO	FDF2382WT-A	○
	(6)データメンテナンス装置									
	R7	8H	ア データメンテナンス装置 (端末)	1	台	指令情報課	メンテナンス用卓	NEC	FC-P32K-L2	○
	R7	スポット	イ ディスプレイ	1	台	指令情報課	メンテナンス用卓	NEC	FDF2382WT-A	○
	(7)情報共有メンテナンスシステム									
	R7	スポット	ア Webサーバ	1	台	通信機械室		NEC		○
	R7	スポット	(8)長時間録音装置	1	台	通信機械室	フロア内	NEC	VR-755	○
	R7	24H	(9)非常用指令設備	1	台	通信機械室	フロア内	NEC	NEFAST SV95	○
	R7	24H	2灯式表示盤	1	台	指令情報課	フロア内	NEC	SN434 DSPPF	○
	R7	24H	(10)指令制御装置	1	式	通信機械室	フロア内	NEC	NEFAST SV95	○
	R7	24H	保守コンソール	1	台	通信機械室	フロア内	NEC	PC-VKM47XZQK	○
	R7	24H	保守プリンタ	1	台	通信機械室	フロア内	NEC	PR-L5350	○
	R7	24H	2灯式表示盤	1	台	指令情報課	フロア内	NEC	SN434 DSPPF	○
	R7	スポット	指令台メンテナンスサーバ (指令制御装置に含む)	1	台	指令情報課				○
	スポット	携帯電話・IP電話受信転送装置 (指令制御装置に含む)	1	式	通信機械室	フロア内				○
	R7	スポット	補助受付電話機 (指令制御装置に含む)	4	台	指令情報課	指令台	NEC	ITZ-32DLK(WH)TEL	○
	H28	スポット	(11)プリンタ	1	式	指令情報課	プリンタ置台	NEC	PR-L8450N	
	H28	スポット	(12)カラープリンタ	1	台	指令情報課	プリンタ置台	NEC	PR-L2900C	
	H28	スポット	(13)スキャナ	1	式	指令情報課	プリンタ置台	エプソン	THY-07L105219	
	R7	スポット	(14)署所端末装置	5	台					
	R7	スポット	署所端末装置			中消防署	19インチラック横	NEC	SN580 DRT1-A	○
	R7	スポット	署所端末装置			東消防署	1F事務所 カウンター上	NEC	SN580 DRT1-A	○
	R7	スポット	署所端末装置			池田分署	1F事務所	NEC	SN580 DRT1-A	○
	R7	スポット	署所端末装置			南消防署	1F事務所 ラック内	NEC	SN580 DRT1-A	○

項目番号	整備年	保守内容	装置名	数量	単位	設置場所	実装 (ラック等)	メーカー	品番	定期点検
	R7	スポット	署所端末装置			河野分署	1F事務所 ラック内	NEC	SN580 DRT1-A	○
2	指揮台									
		(1)指揮台								
	R7	24H	ア 指令台	2	台	指令情報課				
	R7	24H	音声制御部			指令情報課	指揮台 (主席)	NEC	SN1800 VOICM1	○
	R7	24H	音声制御部			指令情報課	指揮台 (副席)	NEC	SN1800 VOICM1	○
	R7	24H	通信キ一盤面部			指令情報課	指揮台 (主席)	NEC	SN4092 KOPM-B	○
	R7	24H	通信キ一盤面部			指令情報課	指揮台 (副席)	NEC	SN4092 KOPM-B	○
	R7	24H	タッチパネル			指令情報課	指揮台 (主席)	NEC	TOUCH PANEL 12.1 MB2	○
	R7	24H	タッチパネル			指令情報課	指揮台 (副席)	NEC	TOUCH PANEL 12.1 MB2	○
	R7	スポット	タッチペン	2	式			EIZO		
	R7	スポット	パトライト	1	台	指令情報課	指令台 (主席)	PATLITE	PHE-3FB3	○
	R7	スポット	ディスプレイアーム	2	脚	指令情報課	指令台 (主席)	日本ファームサービス		○
	R7	スポット	ディスプレイアーム	1	脚	指令情報課	指令台 (副席)	日本ファームサービス		○
	R7	スポット	拡張台	1	台	指令情報課				○
		(2)自動出動指定装置								
	R7	24H	ア 自動出動指定装置 (端末)	1	台	指令情報課	指揮台	NEC	FC-P32K-L2	○
	R7	スポット	イ タッチディスプレイ	1	台	指令情報課	指揮台	EIZO	FDF2382WT-A	○
		(3)多目的情報装置								
	R7	24H	ア 多目的情報装置 (端末)	1	台	指令情報課	指揮台	NEC	FC-P32K-L2	○
	R7	スポット	イ タッチディスプレイ	1	台	指令情報課	指揮台	EIZO	FDF2382WT-A	○
		(4)受付補助情報装置								
	R7	24H	ア 受付補助情報装置 (端末)	1	台	指令情報課	指揮台	NEC	FC-P32K-L2	○
	R7	スポット	イ タッチディスプレイ	1	台	指令情報課	指揮台	EIZO	FDF2382WT-A	○
		(5)地図等検索装置								
	R7	24H	ア 地図等検索装置 (端末)	1	台	指令情報課	指揮台	NEC	FC-P32K-L2	○
	R7	スポット	イ タッチディスプレイ	1	台	指令情報課	指揮台	EIZO	FDF2382WT-A	○
3	表示盤									
	H28	スポット	(1)車両運用表示盤	1	面	指令情報課	表示装置	NEC	特型	
	H28	スポット	(2)支援情報表示盤	1	面	指令情報課	表示装置	NEC	特型	
	H28	スポット	遠隔操作器 (作戦室映像切替機)	1	台	指揮作戦室	災害対応常設警防本部	NEC	特型	
	H28	スポット	作戦室用ディスプレイ (液晶50inch)	1	台	指揮作戦室	災害対応常設警防本部	NEC	LCD-E505	
	H28	スポット	作戦室用ディスプレイ (液晶50inch)	1	台	指揮作戦室	災害対応常設警防本部	NEC	LCD-E505	
	H17	スポット	作戦室用ディスプレイ (プラズマ60inch)	2	台	指揮作戦室	災害対応常設警防本部	NEC	PX-61XM3J	
	H17	スポット	RGBインターフェイス	1	台	指令情報課	映像機器	UM	ITF-400	
	H17	スポット	モニター用スピーカー	2	台	指令情報課	音声機器	BOSE	101MM	
	H17	スポット	モニター	1	台	指令情報課	周辺機器	NEC	LCD72V (17インチ)	
	H17	スポット	RGB分配器 (1F配信)	1	台	指令情報課	映像機器	UM	UM4700B	
	H17	スポット	BLACKBOX	2	台	指令情報課	映像機器	NEC	AC1001A	
	H17	スポット	I/Oコントロールサーバ	2	台	指令情報課	映像機器	クズミ電子	IOCS2000	
		(3)多目的情報表示装置								
	H24	スポット	多目的情報表示盤	1	面	指令情報課	表示装置	NEC	特型	
	H17	スポット	RGBインターフェイス	1	台	指令情報課	映像機器	UM	ITF-400	
	H17	スポット	モニター用スピーカー	4	台	指令情報課	音声機器	BOSE	101MM	
	H17	スポット	ディスプレイ操作盤	1	台	指令情報課	映像機器	NEC	特型	
	H17	スポット	オーディオアンプ	2	台	指令情報課	音声機器	TOA	P-60D	
	H17	スポット	VCAユニット	2	台	指令情報課	音声機器		VCA-2SS	
	H17	スポット	アンバランス変換機	1	台	指令情報課	映像機器	IMAGENICS	UBC-150	
	H17	スポット	AV分配器	1	台	指令情報課	映像機器	IMAGENICS	DA-120A	
	H17	スポット	HDD/DVDレコーダ	1	台	指令情報課	映像機器	Victor	DR-MX3	
	H17	スポット	予備入力パネル	1	台	指令情報課	映像機器		特型	—
	H17	スポット	AVマトリクススイッチャー	1	台	指令情報課	映像機器	IMAGENICS	SWX-55	
	H17	スポット	アップコンバーター	2	台	指令情報課	映像機器	IMAGENICS	UC-XP1	
	H17	スポット	RGBマトリクススイッチャー	1	台	指令情報課	映像機器	IMAGENICS	HDX-1604	
	H17	スポット	リモート操作器制御部	1	台	指令情報課	映像機器		特型	—
	H17	スポット	主電源ユニット	1	台	指令情報課	映像機器	パナソニック	WU-L61	
	H17	スポット	端子盤ユニット	1	台	指令情報課	映像機器		特型	—
	H17	スポット	EIA規格19インチラック	1	台	指令情報課	ラック筐体	河村電器産業	HD41-8020	
	H17	スポット	短焦点プロジェクター	1	台	指令情報課	映像機器	NEC	WT600J	
	H17	スポット	40型パネルスクリーン	1	台	指令情報課	映像機器	NEC	WT40SN	
	H17	スポット	プロジェクタ用スタンド	1	台	指令情報課	映像機器	NEC	WT60ST	
	H17	スポット	(4)映像制御装置	1	台	通信機械室	フロア内	NEC		
	R4	スポット	(5)指令情報出力用大型モニタ	1	式					
	R4	スポット	大型モニタ			中消防署	車庫			
	R4	スポット	大型モニタ			東消防署	車庫			
	R4	スポット	大型モニタ			南消防署	車庫			
		(6)表示盤端末 (車両、支援)								
	R7	8H	ア 表示盤端末 (車両、支援)	1	台	通信機械室	フロア内	NEC	FC-P32K-S2	○
	R7	スポット	イ ディスプレイ	1	台	通信機械室	フロア内	NEC	LCD-AS224F	
4	無線統制台									
			無線統制台 (指揮台に含む)			指令情報課				
5	指令伝送装置									
	R7	スポット	(1)指令情報送信装置	1	式	通信機械室	自動サーバに含む	NEC		○
	R7	スポット	(2)指令情報出力装置 (プリンタ)	6	式					

項目番号	整備年	保守内容	装置名	数量	単位	設置場所	実装 (ラック等)	メーカー	品番	定期点検
	R7	スポット	指令情報出力装置 (プリンタ)	2	式	中消防署	3F 事務所 1F 車庫	NEC	PR-L5350	○
	R7	スポット	指令情報出力装置 (プリンタ)	1	式	東消防署	1F 事務所	NEC	PR-L5350	○
	R7	スポット	指令情報出力装置 (プリンタ)	1	式	池田分署	1F 事務所	NEC	PR-L5350	○
	R7	スポット	指令情報出力装置 (プリンタ)	1	式	南消防署	1F 事務所	NEC	PR-L5350	○
	R7	スポット	指令情報出力装置 (プリンタ)	1	式	河野分署	1F 事務所	NEC	PR-L5350	○
	R7	24H	(3)指令情報出力装置 (本体装置)	5	式					
	R7	24H	ア 指令情報出力装置 (本体装置)			中消防署	3F 事務所	NEC	FC-P32K-S2	○
	R7	24H	指令情報出力装置 (本体装置)			東消防署	1F 事務所	NEC	FC-P32K-S2	○
	R7	24H	指令情報出力装置 (本体装置)			池田分署	1F 事務所	NEC	FC-P32K-S2	○
	R7	24H	指令情報出力装置 (本体装置)			南消防署	1F 事務所	NEC	FC-P32K-S2	○
	R7	24H	指令情報出力装置 (本体装置)			河野分署	1F 事務所	NEC	FC-P32K-S2	○
	R7	スポット	イ ディスプレイ	5	式					
	R7	スポット	ディスプレイ			東消防署	1F 事務所	NEC	LCD-AS224F	○
	R7	スポット	ディスプレイ			東消防署	1F 事務所	NEC	LCD-AS224F	○
	R7	スポット	ディスプレイ			池田分署	1F 事務所	NEC	LCD-AS224F	○
	R7	スポット	ディスプレイ			南消防署	1F 事務所	NEC	LCD-AS224F	○
	R7	スポット	ディスプレイ			河野分署	1F 事務所	NEC	LCD-AS224F	○
6	気象情報収集装置									
	H28	スポット	(1)気象Webサーバ	1	式	通信機械室	ラック SV収容架①-2	NEC	N8100-2179Y	○
			(2)気象観測装置	1	式	指令情報課	メンテナンス用卓	NEC	PC-MK36LEZDM	○
	H28	スポット	気象観測装置用ディスプレイ	1	式	指令情報課	メンテナンス用卓	NEC	LCD-AS193Mi-C(L)	○
	H28	スポット	10コントローラBOX # 1	1	式	通信機械室	気象情報等収容架	NEC	10CS-NX	○
	H28	スポット	10コントローラBOX # 2	1	式	通信機械室	気象情報等収容架	NEC	10CS-NX	○
	H28	スポット	映像ラック 1式	1	式	通信機械室	映像機器収容架	NEC	実装一式のため省略	○
	H28	スポット	気象データロガー	1	式	通信機械室	NW機器収容架	日本エクア・インスト	-	○
	H28	スポット	GPS時計装置	1	式	通信機械室	ラック 気象装置等収容架	日本エクア・インスト	N-G06D	○
	R3	スポット	風向風速発信器	1	式	消防本部	屋上	ANEOS	WS-BN6ST	○
	H28	スポット	小型通風シェルター	1	式	消防本部	屋上	日本エクア・インスト	TV-150	○
	H28	スポット	気温計発信器	1	式	消防本部	屋上	日本エクア・インスト	TS-301C-2	○
	R3	スポット	湿度計発信器	1	式	消防本部	屋上	日本エクア・インスト	N P110A	○
	R3	スポット	雨量計発信器	1	式	消防本部	屋上	ANEOS	RS-102N	○
	H28	スポット	GPS受信部	1	式	消防本部	屋上	日本エクア・インスト	N-G125H	○
	H28	スポット	気圧計発信器	1	式	通信機械室	ラック DSU他収容架	日本エクア・インスト	PTB210C4C2N	○
	R3	スポット	風向風速発信器用フランジ	1	式	消防本部	屋上	ANEOS	特型	○
	H28	スポット	RS232C/422変換器	1	式	指令情報課	メンテナンス用卓	日本エクア・インスト	特型	○
	H28	スポット	RS232C/Ethernet	1	式	消防本部	屋上	iND	CommAssist-100XP	○
	H28	スポット	コンバータ	1	式	消防本部	屋上	iND	CA-100XP	○
7	災害状況等自動案内装置									
	H17	スポット	災害状況等自動案内装置	1	式	通信機械室	DSU他収容架	タカコム	TS500	○
8	順次指令装置									
	H17	スポット	順次指令装置	1	式	通信機械室	DSU他収容架	タカコム	ARS-800	
9	音声合成装置									
	R7	スポット	音声合成装置	1	式	通信機械室	ラック SV収容架①-2	NEC	SN8201 IPVSEA	○
	R7	スポット	音片編集用PC	1	台	指令情報課	メンテナンス用卓	NEC	PC-VKM47XZQK	○
10	出動車両運用管理装置									
	R7	スポット	(1)管理装置 (自動サーバに含む)	1	式					
	R7	スポット	無線LAN用PoEユニット①			中消防署事務室	19インチラック内	アイコム	SA-5	○
	R7	スポット	無線LAN用PoEユニット②			中消防署事務室	19インチラック内	アイコム	SA-5	○
	R7	スポット	無線LAN用PoEユニット③			中消防署事務室	19インチラック内	アイコム	SA-5	○
	R7	スポット	無線LAN親機①			中消防署	車庫 柱	NEC	QX-W1120	○
	R7	スポット	無線LAN親機②			中消防署	車庫 柱	NEC	QX-W1120	○
	R7	スポット	無線LAN親機③			中消防署	車庫 柱	NEC	QX-W1120	○
	R7	スポット	無線LAN用PoEユニット①			東消防署	1F事務所 19インチラック内	アイコム	SA-5	○
	R7	スポット	無線LAN用PoEユニット②			東消防署	1F事務所 19インチラック内	アイコム	SA-5	○
	R7	スポット	無線LAN親機①			東消防署	車庫 壁	NEC	QX-W1120	○
	R7	スポット	無線LAN親機②			東消防署	車庫 柱	NEC	QX-W1120	○
	R7	スポット	無線LAN用PoEユニット①			池田分署	1F事務所 19インチラック内	アイコム	SA-5	○
	R7	スポット	無線LAN親機①			池田分署	車庫 壁	NEC	QX-W1120	○
	R7	スポット	無線LAN用PoEユニット①			南消防署	1F事務所 19インチラック内	アイコム	SA-5	○
	R7	スポット	無線LAN用PoEユニット②			南消防署	1F事務所 19インチラック内	アイコム	SA-5	○
	R7	スポット	無線LAN親機①			南消防署	車庫 壁	NEC	QX-W1120	○
	R7	スポット	無線LAN用PoEユニット①			河野分署	1F事務所 19インチラック内	アイコム	SA-5	○
	R7	スポット	無線LAN親機①			河野分署	車庫 壁	NEC	QX-W1120	○
	R7	スポット	(2)車両運用端末装置 (12インチ地図付き)	27	台					○
	R7	スポット	車両運用端末装置 (12インチ地図付き)			中消防署	南越救急1	NEC	SB-CU-03-001	○
	R7	スポット	車両運用端末装置 (12インチ地図付き)			中消防署	南越救急2	NEC	SB-CU-03-001	○
	R7	スポット	車両運用端末装置 (12インチ地図付き)			中消防署	南越1	NEC	SB-CU-03-001	○
	R7	スポット	車両運用端末装置 (12インチ地図付き)			中消防署	南越2	NEC	SB-CU-03-001	○
	R7	スポット	車両運用端末装置 (12インチ地図付き)			中消防署	南越水槽1	NEC	SB-CU-03-001	○
	R7	スポット	車両運用端末装置 (12インチ地図付き)			中消防署	南越水槽2	NEC	SB-CU-03-001	○
	R7	スポット	車両運用端末装置 (12インチ地図付き)			中消防署	南越化学1	NEC	SB-CU-03-001	○
	R7	スポット	車両運用端末装置 (12インチ地図付き)			中消防署	南越救助1	NEC	SB-CU-03-001	○
	R7	スポット	車両運用端末装置 (12インチ地図付き)			中消防署	南越梯子1	NEC	SB-CU-03-001	○

項目番号	整備年	保守内容	装置名	数量	単位	設置場所	実装 (ラック等)	メーカー	品番	定期点検
	R7	スポット	車両運用端末装置 (12インチ地図付き)			中消防署	南越指令2	NEC	SB-CU-03-001	○
	R7	スポット	車両運用端末装置 (12インチ地図付き)			東消防署	南越救急3	NEC	SB-CU-03-001	○
	R7	スポット	車両運用端末装置 (12インチ地図付き)			東消防署	南越救急4	NEC	SB-CU-03-001	○
	R7	スポット	車両運用端末装置 (12インチ地図付き)			東消防署	南越3	NEC	SB-CU-03-001	○
	R7	スポット	車両運用端末装置 (12インチ地図付き)			東消防署	南越化学2	NEC	SB-CU-03-001	○
	R7	スポット	車両運用端末装置 (12インチ地図付き)			東消防署	南越救助2	NEC	SB-CU-03-001	○
	R7	スポット	車両運用端末装置 (12インチ地図付き)			東消防署	南越梯子2	NEC	SB-CU-03-001	○
	R7	スポット	車両運用端末装置 (12インチ地図付き)			池田分署	南越救急5	NEC	SB-CU-03-001	○
	R7	スポット	車両運用端末装置 (12インチ地図付き)			池田分署	南越4	NEC	SB-CU-03-001	○
	R7	スポット	車両運用端末装置 (12インチ地図付き)			池田分署	南越水槽3	NEC	SB-CU-03-001	○
	R7	スポット	車両運用端末装置 (12インチ地図付き)			南消防署	南越救急6	NEC	SB-CU-03-001	○
	R7	スポット	車両運用端末装置 (12インチ地図付き)			南消防署	南越救急7	NEC	SB-CU-03-001	○
	R7	スポット	車両運用端末装置 (12インチ地図付き)			南消防署	南越5	NEC	SB-CU-03-001	○
	R7	スポット	車両運用端末装置 (12インチ地図付き)			南消防署	南越水槽4	NEC	SB-CU-03-001	○
	R7	スポット	車両運用端末装置 (12インチ地図付き)			南消防署	南越救助3	NEC	SB-CU-03-001	○
	R7	スポット	車両運用端末装置 (12インチ地図付き)			河野分署	南越救急8	NEC	SB-CU-03-001	○
	R7	スポット	車両運用端末装置 (12インチ地図付き)			河野分署	南越6	NEC	SB-CU-03-001	○
	R7	スポット	車両運用端末装置 (12インチ地図付き)			河野分署	南越水槽5	NEC	SB-CU-03-001	○
	R7	スポット	車両運用端末装置 (8インチ地図付き)	2	台					
	R7	スポット	車両運用端末装置 (8インチ地図付き)			東消防署	南越指令3	NEC	SB-CU-03-101	○
	R7	スポット	車両運用端末装置 (8インチ地図付き)			南消防署	南越指令5	NEC	SB-CU-03-101	○
	R7	スポット	(3)車外設定端末装置	18	台					
	R7	スポット	車外設定端末装置			中消防署	南越1	NEC	SB-DOT-01	○
	R7	スポット	車外設定端末装置			中消防署	南越2	NEC	SB-DOT-01	○
	R7	スポット	車外設定端末装置			中消防署	南越水槽1	NEC	SB-DOT-01	○
	R7	スポット	車外設定端末装置			中消防署	南越水槽2	NEC	SB-DOT-01	○
	R7	スポット	車外設定端末装置			中消防署	南越化学1	NEC	SB-DOT-01	○
	R7	スポット	車外設定端末装置			中消防署	南越救助1	NEC	SB-DOT-01	○
	R7	スポット	車外設定端末装置			中消防署	南越梯子1	NEC	SB-DOT-01	○
	R7	スポット	車外設定端末装置			東消防署	南越3	NEC	SB-DOT-01	○
	R7	スポット	車外設定端末装置			東消防署	南越化学2	NEC	SB-DOT-01	○
	R7	スポット	車外設定端末装置			東消防署	南越救助2	NEC	SB-DOT-01	○
	R7	スポット	車外設定端末装置			東消防署	南越梯子2	NEC	SB-DOT-01	○
	R7	スポット	車外設定端末装置			池田分署	南越4	NEC	SB-DOT-01	○
	R7	スポット	車外設定端末装置			池田分署	南越水槽3	NEC	SB-DOT-01	○
	R7	スポット	車外設定端末装置			南消防署	南越5	NEC	SB-DOT-01	○
	R7	スポット	車外設定端末装置			南消防署	南越水槽4	NEC	SB-DOT-01	○
	R7	スポット	車外設定端末装置			南消防署	南越救助3	NEC	SB-DOT-01	○
	R7	スポット	車外設定端末装置			河野分署	南越6	NEC	SB-DOT-01	○
	R7	スポット	車外設定端末装置			河野分署	南越水槽5	NEC	SB-DOT-01	○
11	システム監視装置									
	R7	24H	ア システム監視装置	1	式	指令情報課	メンテナンス用卓	NEC	FC-P32K-S2	○
	R7	スポット	イ システム監視装置用ディスプレイ	1	式	指令情報課	メンテナンス用卓	NEC	LCD-AS224F	○
	R7	スポット	ウ システム監視装置用パトライト	1	式	指令情報課	メンテナンス用卓	PATLITE	PHE-3FB3	○
12	電源設備									
	R3	スポット	(1)無停電電源装置 (通信機械室)	1	台	通信機械室	フロア内	GSユアサ		○
	R7	スポット	(2)無停電電源装置(署所)	5	台					
	R7	スポット	無停電電源装置(署所)			中消防署	2F 事務所	ATENジャパン	OL2000LV	○
	R7	スポット	無停電電源装置(署所)			東消防署	1F 事務所	ATENジャパン	OL2000LV	○
	R7	スポット	無停電電源装置(署所)			池田分署	1F 事務所	ATENジャパン	OL2000LV	○
	R7	スポット	無停電電源装置(署所)			南消防署	1F 事務所	ATENジャパン	OL2000LV	○
	R7	スポット	無停電電源装置(署所)			河野分署	1F 事務所	ATENジャパン	OL2000LV	○
	R3	スポット	(3)直流電源装置 (48V系)	1	台	通信機械室	フロア内	GSユアサ		○
13	統合型位置情報通知装置									
	R7	スポット	統合型位置情報サーバ (指令制御に含む)			通信機械室		NEC	SV9500CT	○
	R7	スポット	IP-VPNルータ (NTT-Com)	1	台	通信機械室	ラック NW機器収容架	NEC	UNIVERGE IX2235	○
	R7	スポット	IP-VPNルータ (SoftBank)	1	台	通信機械室	ラック NW機器収容架	NEC	UNIVERGE IX2235	○
14	メール119受信装置									○
	R7	24H	メール119受信装置	1	式	指令情報課	メンテナンス用卓	NEC	Express5800/53Xm	○
	R7	スポット	ア ディスプレイ	1	式	指令情報課	メンテナンス用卓	NEC	LCD-AS224F	○
	R7	スポット	イ パソコン制御信号灯	1	式	指令情報課	メンテナンス用卓	PATLITE	PHE-3FB3	○
	R7	スポット	ウ メール119受信装置 (プリンタ)	1	台	指令情報課	メンテナンス用卓	NEC	PR-L5350	○
15	FAX119受信装置									
	R7	24H	FAX119受信装置	1	式	指令情報課	メンテナンス用卓	NEC	PR-L4F150	○
16	職員参集メール装置									
	R7	24H	ア 職員参集メール装置 (本体)	1	式	指令情報課	メンテナンス用卓	NEC	Express5800/53Xm	○
	R7	スポット	イ ディスプレイ	1	式	指令情報課	メンテナンス用卓	NEC	LCD-AS224F	○
17	庁内放送設備									
	H28	スポット	庁内放送設備	1	式					
	H28	スポット	庁内放送設備			東消防署	1F 事務所	TOA	TA-2120	
	H28	スポット	庁内放送設備			池田分署	1F 事務所	TOA	TA-2030	
	H28	スポット	庁内放送設備			南消防署	1F 事務所	TOA	TA-2120	
	H28	スポット	庁内放送設備			河野分署	1F 事務所	TOA	TA-2030	
18	ネットワーク機器 (指令)									

項目番	整備年	保守内容	装置名	数量	単位	設置場所	実装 (ラック等)	メーカー	品番	定期点検
	R7	24H	(1)コアスイッチ	1	式	通信機械室				
	R7	24H	L2SW-HUB #1	1	台	通信機械室	ラック NW機器収容架	NEC	QX-S5624GT-4XIC	○
	R7	24H	L2SW-HUB #2	1	台	通信機械室	ラック NW機器収容架	NEC	QX-S5624GT-4XIC	○
	R7	スポット	(2)アクセススイッチ	1	式					
	R7	スポット	L2SW-HUB (指令#1)	1	台	通信機械室	ラック NW機器収容架	NEC	QX-S1124GT-4G	○
	R7	スポット	L2SW-HUB (指令#2)	1	台	通信機械室	ラック NW機器収容架	NEC	QX-S1124GT-4G	○
	R7	スポット	L2SW-HUB (自動地図#1)	1	台	通信機械室	ラック NW機器収容架	NEC	QX-S1124GT-4G	○
	R7	スポット	L2SW-HUB (自動地図#2)	1	台	通信機械室	ラック NW機器収容架	NEC	QX-S1124GT-4G	○
	R7	スポット	L2SW-HUB(監視)	1	台	通信機械室	ラック NW機器収容架	NEC	QX-S1108GT-2G	○
	R7	スポット	L2SW-HUB (中消防署)	1	台	中消防署事務室	3F事務所 19インチラック内	NEC	QX-S1116GT-4G	○
	R7	スポット	L2SW-HUB (東消防署)	1	台	東消防署	1F事務所 19インチラック内	NEC	QX-S1116GT-4G	○
	R7	スポット	L2SW-HUB (池田分署)	1	台	池田分署	1F事務所 19インチラック内	NEC	QX-S1116GT-4G	○
	R7	スポット	L2SW-HUB (南消防署)	1	台	南消防署	1F事務所 19インチラック内	NEC	QX-S1116GT-4G	○
	R7	スポット	L2SW-HUB (河野分署)	1	台	河野分署	1F事務所 19インチラック内	NEC	QX-S1116GT-4G	○
	R7	スポット	ABC切替スイッチ	1	台	通信機械室	NW機器収容架	BLAKBOX	SWJ-100A	○
	R7	スポット	(3)アクセスルータ	1	式					
	R7	スポット	アクセスルータ (LTE)	1	台	通信機械室	ラック NW機器収容架	NEC	IX2215	○
	R7	スポット	アクセスルータ (広域網)	1	台	通信機械室	ラック NW機器収容架	NEC	IX2215	○
	R7	スポット	署所用ルータ	1	台	東消防署	1F事務所 19インチラック内	NEC	IX2107	○
	R7	スポット	署所用ルータ	1	台	池田分署	1F事務所 19インチラック内	NEC	IX2107	○
	R7	スポット	署所用ルータ	1	台	南消防署	1F事務所 19インチラック内	NEC	IX2107	○
	R7	スポット	署所用ルータ	1	台	河野分署	1F事務所 19インチラック内	NEC	IX2107	○
19	セキュリティ装置									
	R7	24H	(1)ファイアウォール	1	式					
	R7	24H	L2SW-HUB(ファイアウォール接続用)	1	台	通信機械室	ラック NW機器収容架	NEC		○
	R7	24H	ファイアウォール(事務系接続用)	1	台	通信機械室	ラック NW機器収容架	FORTINET	FortiGate-60F	○
	R7	24H	ファイアウォール(インターネット連携接続用)	1	台	通信機械室	ラック NW機器収容架	FORTINET	FortiGate-60F	○
	R7	24H	ファイアウォール(インターネット独立接続用)	1	台	通信機械室	ラック NW機器収容架	FORTINET	FortiGate-60F	○
	R7	スポット	(2)セキュリティサーバ	1	式	通信機械室	ラック NW機器収容架	NEC	Express5800/R110m-1	○
	R7	スポット	(3)ウイルス検査装置	1	台	通信機械室	ラック NW機器収容架	NEC	PC-MKL45AZGK	○
	R7	スポット	アディスプレイ	1	台	通信機械室	ラック NW機器収容架	NEC	LCDAS224WMI-C-3	○
20	消防情報支援管理装置									
	R7	8H	(1)支援情報装置 (D B / W E B サーバ)	1	式	通信機械室	ラック SV収容架①-2	NEC	Express5800/R110k-1M	○
	R7	8H	(2)支援情報装置 (バックアップサーバ)	1	式	通信機械室	ラック SV収容架①-2	NEC	iStorageNS300Rk	○
	R7	8H	(3)支援情報メンテナンス装置	1	式	指令情報課	メンテナンス用卓	NEC	PC-VKT46EZGM	○
21	電話設備									
	R3	スポット	本部電話設備	1	式					
	R3	スポット	多機能電話機	33	台	消防本部・指令情報課・中消防署	事務所	日立		
	R3	スポット	アナログ電話機	23	台	消防本部・指令情報課・中消防署	事務所	日立		
	R7	スポット	署所電話設備	5	式					
	R3	スポット	電話交換設備			消防本部・指令情報課・中消防署	事務所	日立		
	R7	スポット	電話交換設備			東消防署	事務所	日立	ET-Xi/LA	
	R7	スポット	電話交換設備			池田分署	事務所	日立	ET-Xi/S	
	R7	スポット	電話交換設備			南消防署	事務所	日立	ET-Xi/LA	
	R7	スポット	電話交換設備			河野分署	事務所	日立	ET-Xi/S	
	R7	スポット	多機能電話機	13	台	東消防署	事務所	日立	ET-24Xi-SD	
	R7	スポット	多機能電話機 (コードレス1台含む)	3	台	池田分署	事務所	日立	ET-12Xi-SD, ET-36Xi-DHCL	
	R7	スポット	多機能電話機	13	台	南消防署	事務所	日立	ET-24Xi-SD	
	R7	スポット	多機能電話機 (コードレス1台含む)	3	台	河野分署	事務所	日立	ET-12Xi-SD, ET-36Xi-DHCL	
	R7	スポット	アナログ電話機	3	台	東消防署	事務所	NEC	DTL-1BM-1D(WH)TEL	
	R7	スポット	アナログ電話機	2	台	池田分署	事務所	NEC	DTL-1BM-1D(WH)TEL	
	R7	スポット	アナログ電話機	2	台	南消防署	事務所	NEC	DTL-1BM-1D(WH)TEL	
	R7	スポット	アナログ電話機	2	台	河野分署	事務所	NEC	DTL-1BM-1D(WH)TEL	